

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Anton Lippert GmbH  
Einsteinstrasse 1  
89407 Dillingen

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**"Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen**  
***Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 4463100-9011-0001 / 184080

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40040791

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2014-09-25

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Anton Lippert GmbH, Einsteinstrasse 1, 89407 Dillingen

Aktenzeichen / File ref.  
4463100-9011-0001 / 184080 / EC22 / BHL

Datum / Date  
2014-09-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040791.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040791.*

## "Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Typ(en) / Type(s)

### Clamping box LK, sheet steel, coated, Klemmenkasten LK, Stahlblech, lackiert,

Ausführung Construction	a) mit massivem Deckel und 4 Deckelschrauben b) mit massivem Deckel und 6 Deckelschrauben a) with solid top cover and 4 cover screws b) with solid top cover and 6 cover screws
Abmessung Dimension	Höhe x Breite x Tiefe / height x width x depth in mm a) a) 300-1515-80 150x150x80 b) 300-2015-80 200x150x80 c) 300-2515-80 250x150x80 d) 300-3015-80 300x150x80 e) 300-2015-12 200x150x120 f) 300-2515-12 250x150x120 g) 300-3020-12 300x200x120 b) h) 300-5020-12 500x200x120 i) 300-6020-12 600x200x120
Belastung Load	a) Interne Montageplatte/ Internal mounting plate a)...b) 150N c)...g) 250N h)...i) 400N Massiver Deckel/ solid top cover a)...g) 100N h)...i) 150N
Schutzart Degree of protection	IP66, Kategorie 1/ category 1 IK09

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
continued on page 3

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40040791 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Anton Lippert GmbH, Einsteinstrasse 1, 89407 Dillingen

Aktenzeichen / *File ref.*  
4463100-9011-0001 / 184080 / EC22 / BHL

Datum / *Date*  
2014-09-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040791.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040791.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet EC22  
*Section EC22*